



ANEXĂ

Din data de 28.04.2017

la Acordul de mediu nr. 03 din 07.07.2016 emis de A.P.M. Galați pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, în județul Galați în perioada 2014-2020 – Aglomerarea Movileni”, propus a fi realizat în intravilan și extravilan com. Movileni și com. Cosmești, județul Galați

I. Capitolul „I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile și echipamentele” din Acordul de mediu nr. 03 din 07.07.2016 emis de A.P.M. Galați se modifică după cum urmează:

I.1 La pagina 2, tabelul:

| Cluster  | Aglomerare | Localități componente |
|----------|------------|-----------------------|
| Movileni | Cosmești   | Cosmesti              |
|          |            | Furcenii Vechi        |
|          |            | Furcenii Noi          |
|          |            | Satul Nou             |
|          |            | Baltareti             |
|          | Movileni   | Movileni              |

se înlocuiește cu tabelul:

| Aglomerare | UAT      | Localități componente |
|------------|----------|-----------------------|
| Movileni   | Cosmești | Cosmesti              |
|            |          | Furcenii Vechi        |
|            |          | Furcenii Noi          |
|            |          | Satul Nou             |
|            |          | Baltareti             |
|            | Movileni | Movileni              |

I.2 La pagina 3, capitolul „Conducte de aducțiune” va avea următorul cuprins:

➤ Conducte de aducțiune

- Pentru alimentarea cu apa a Gospodăriei de apă Cosmești Vale (nouă):
  - conducte de aducțiune de la forajele noi F1 și F2 până la punctul de intersecție, cu lungimile totale de cca 253 m
- Pentru alimentarea cu apă a Gospodăriei de apă Cosmești (existentă):





## Agenția pentru Protecția Mediului Galați

- un bransament nou la aducțiunea magistrală OL Dn 600 mm care alimentează Municipiul Tecuci cu apă brută provenită din frontul de captare Cosmești; conducta de aducțiune va avea o lungime de cca 479 m, care include și lungimea traversărilor.
  - Pentru alimentarea cu apă a Gospodăriei de apă Furcenii Vechi și Gospodăriei de apă Movileni (existente):
    - un bransament nou la aducțiunea magistrală OL Dn 600 mm care alimentează Municipiul Tecuci cu apă brută provenită din frontul de captare Cosmești; conducta de aducțiune va avea o lungime de cca 13154 m, cu un punct de bifurcație spre Gospodăria de apă Furcenii Vechi, care include și lungimea traversărilor;
    - o stație de repompare echipată cu (1+1) pompe, amplasată pe teritoriul comunei Cosmești
- Pe traseul conductelor de aducțiune sunt necesare următoarele subtraversări:

| Nr. crt | Localitatea    | Tipul traversării | Obiectul subtraversat | Lungimea subtraversării (m) |
|---------|----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1.      | Cosmești       | subtraversare     | DN 24                 | 17                          |
| 2.      | Cosmești       | subtraversare     | DN 24                 | 38                          |
| 3.      | Băltăreți      | subtraversare     | DJ 252                | 16                          |
| 4.      | Furcenii Vechi | subtraversare     | DJ 252                | 10                          |
| 5.      | Furcenii Vechi | subtraversare     | DJ 252                | 10                          |
| 6.      | Furcenii Vechi | subtraversare     | DJ 252                | 11                          |
| 7.      | Furcenii Noi   | subtraversare     | DJ 252H               | 18                          |

### I.3 La pagina 4, alineatul:

„bazin de recuperare a apei de la spălarea filtrelor, cu volumul util de 80 mc, prevăzut cu instalație de dozare polimer și cu mixer mecanic pentru realizarea amestecului dintre apa recuperată de la spălare și soluția de polimer”;

se va înlocui cu alineatul:

„bazin de recuperare a apei de la spălarea filtrelor, cu volumul util de 8 mc, prevăzut cu instalație de dozare polimer și cu mixer mecanic pentru realizarea amestecului dintre apa recuperată de la spălare și soluția de polimer”

### I.4 La paginile 5-6, subcapitolul „Gospodăria de apă Movileni (existentă)” va avea următorul cuprins:

- *Gospodăria de apă Movileni (existentă)* pentru care se prevede realizarea următoarelor lucrări:
  - Reabilitare stație de pompare prin lucrări de construcții și instalații care constau în:
    - instalarea unei pompe de incendiu noi
    - dezafectarea acoperișului existent deteriorat;

