

Procedura de prelevare a probelor de catre clienti:

Prelevare pentru analiza fizico-chimica:

-volum proba: 1,5 litri necesar efectuării analizelor

-tip recipient: PE, PP, curat(se pot folosi recipiente de imbuteliere apa, **nu bauturi racoritoare sau alcoolice**)

- conditii de prelevare: recipientul (prevazut cu inchidere etansa) va fi umplut complet, fara bule, (pentru a nu permite schimbul gazos cu atmosfera), dupa clatirea prealabila cu apa ce urmeaza a se preleva, dupa un timp de curgere lenta, nemodificand debitul , fara a se inchide si redeschide robinetul, de minim 2 minute, evitandu-se contaminarea acesteia si modificarea caracteristicilor apei

Dupa prelevare , proba va fi etichetata specificandu-se data prelevării, ora prelevării, locatia, pe perioada transportului fiind protejata de factorii externi de mediu (lumina, temperatura, umiditate).

- este indicata analizarea probei imediat dupa prelevare(ex.pentru analiza clorului rezidual, pH), sau conservarea acesteia la $5 \pm 3^{\circ}\text{C}$ maxim 24 ore.

Prelevare pentru analiza microbiologica:

-volum proba: 0,5 litri necesar efectuării analizelor

-tip recipient: PE, PP, sticla,curat, steril(valabilitatea sterilizării:maxim 21 zile)

-conditii de prelevare: recipientul (prevazut cu inchidere etansa) va fi umplut ~ 80% din capacitate, fara clatirea prealabila cu apa ce urmeaza a se preleva, dupa un timp de curgere lenta, nemodificand debitul , fara a se inchide si redeschide robinetul, de minim 2 minute, evitandu-se contaminarea acesteia

Se va evita atingerea gurii flaconului de prelevare cu mana sau cu alte suprafete de contact.

Dupa prelevare , proba va fi etichetata specificandu-se data prelevării, ora prelevării, locatia, pe perioada transportului fiind protejata de factorii externi de mediu (lumina, temperatura, umiditate).

-este indicata analizarea probei imediat dupa prelevare ,sau conservarea acesteia la $5 \pm 3^{\circ}\text{C}$ maxim 24 ore.

Proba de apa prelevata in conditiile specificate mai sus este transmisa Laboratorului de apa potabila impreuna cu comanda(modelul tipizat aflat pe site-ul societatii) in care sunt specificati indicatorii de calitate care se doresc a fi analizati si se specifica faptul ca proba de apa a fost prelevata pe propria raspundere a clientului.