

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.46

Ex. 3. MP
Vigara Juv. Contabilitate
13.07.2016
A

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 212 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Sistem SCADA + instalatii electrice (include echipamentul camerei de comanda si dispecer) la SEAU Liesti -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de **122.238,84 lei (fara TVA)**

5. **Cod 2.2.3.2. D.N.U. 8 ani.**

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Liesti ; **Gestionar :** Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Sistem SCADA + instalatii electrice (include echipamentul camerei de comanda si dispecer) la SEAU Liesti -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.45

Ex. 3 - MP
Vigat Anu. Contabilitate
13.07.2016
A

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 211 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la conducta de descarcare in emisar si gura de descarcare -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. Caracteristici : Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ”.

3. Sursa de finantare : Imprumut B.E.R.D.

4. Valoarea de inregistrare a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 7.181,43 lei (fara TVA)

5. Cod 2.1.17.3.2. D.N.U. 8 ani.




6. Beneficiar : Sector St. Epurare Liesti ; Gestionar : Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la conducta de descarcare in emisar si gura de descarcare -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
Secretar :	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.44

Ex. 3 - MP
Vigat inv. Contabilitate
13.08.2016
A (cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 260 13.08.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii - conducta de descarcare in emisar si gura de descarcare -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. Caracteristici : Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. Sursa de finantare : Imprumut B.E.R.D.

4. Valoarea de inregistrare a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 17.872,57 lei (fara TVA)

5. Cod 1.8.7. D.N.U. 40 ani.

6. Beneficiar : Sector St. Epurare Liesti ; Gestionar : Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :
Constructii - conducta de descarcare in emisar si gura de descarcare -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.43

Ex. 3 - MP
Vigat Anu. Contabilitate
13.07.2016
A

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 209 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii la depozit de namol deshidratat -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. Caracteristici : Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".
Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. Sursa de finantare : Imprumut B.E.R.D.

4. Valoarea de inregistrare a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 162.949,39 lei (fara TVA)

5. Cod 1.8.8. D.N.U. 24 ani.

6. Beneficiar : Sector St. Epurare Liesti ; Gestionar : Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :
Constructii la depozit de namol deshidratat -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
Secretar :	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 204 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Mobilier + echipamente laborator in Pavilion Administrativ -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare a mijlocului fix** ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 39.393,83 lei (fara TVA)

5. **Cod 2.2.1.2. D.N.U. 10 ani.**

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Liesti ; **Gestionar :** Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Mobilier + echipamente laborator in Pavilion Administrativ -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.41

Z.3 - AP
Vigat + inv. Contabilitate
13.07.2016
A

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 208 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Sistem SCADA + instalatii electrice la Pavilionul Administrativ -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. Caracteristici : Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. Sursa de finantare : Imprumut B.E.R.D.

4. Valoarea de inregistrare a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 3.791,50 lei (fara TVA)

5. Cod 2.2.3.2. D.N.U. 8 ani.

6. Beneficiar : Sector St. Epurare Liesti ; Gestionar : Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :
Sistem SCADA + instalatii electrice la Pavilionul Administrativ -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - NP
Vigilant - Serv. Contabilitate
13.08.2016
A

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin **Decizia 309 / 31.05.2016**
Contract GL-CL-03 / poz.40

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 206 / 13.08.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul **ora 11 – ora 12**, pentru mijlocul fix:
Constructii si instalatii la Pavilionul Administrativ -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de **80.491,75 lei (fara TVA)**

5. **Cod 1.8.8. D.N.U.** 24 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Liesti ; **Gestionar :** Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Constructii si instalatii la Pavilionul Administrativ

-1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3. AP
Vig. Serv. Contabilitate
13.07.2016
A

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.39

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 206 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii la imprejmui si porti, amenajare teren SEAU Liesti -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. Caracteristici : Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. Sursa de finantare : Imprumut B.E.R.D.

4. Valoarea de inregistrare a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 79.607,05 lei (fara TVA)

5. Cod 1.6.3.2. D.N.U. 25 ani.

6. Beneficiar : Sector St. Epurare Liesti ; Gestionar : Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :
Constructii la imprejmui si porti, amenajare teren SEAU Liesti -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.38

Ex. 3 - NP
Vigat serv. Contabilitate
13.07.2016
A

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 204 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii retele in incinta SEAU Liesti
-1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. Caracteristici : Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. Sursa de finantare : Imprumut B.E.R.D.

4. Valoarea de inregistrare a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 58.379,63 lei (fara TVA)

5. Cod 1.8.7. D.N.U. 40 ani.

6. Beneficiar : Sector St. Epurare Liesti ; Gestionar : Musca Mihaita


C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :
Constructii retele in incinta SEAU Liesti
-1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Functia	Semnaturi
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	A
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	CC
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	CC
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	CC
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	CC
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	CC
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	CC
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	CC
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	CC

Ex. 3 - AP
Vig. Serv. Contabilitate
13.07.2016


APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.37

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 203 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , _si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Sistem Scada + instalatii electrice la gospodarie electrica (include si transformatoare si generator pentru situatii de urgenta)
-1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare a mijlocului fix** ce se pune in functiune (sau se da in folosinta) este de 29.671,83 lei (fara TVA)

5. **Cod 2.2.3.2. D.N.U.** 8 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Liesti ; **Gestionar :** Musca Mihaita




C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Sistem Scada + instalatii electrice la gospodarie electrica (include si transformatoare si generator pentru situatii de urgenta)
-1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - AP
Vigat Serv. Contabilitate
13.07.2016
A

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 002 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , _si-a desfasurat activitatea in intervalul **ora 11 – ora 12**, pentru mijlocul fix:
Constructii la gospodarie electrica -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de **15.925,43 lei (fara TVA)**

5. **Cod I.8.8. D.N.U.** 24 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Liesti ; **Gestionar :** Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Constructii la gospodarie electrica -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Functia	Semnaturi
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.35

Ex. 3 - NP
Vigat Anv. Contabilitate
13.07.2016
A

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 201 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la Statia chimica pentru reactiv de precipitare a fosforului -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. Caracteristici : Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. Sursa de finantare : Imprumut B.E.R.D.

4. Valoarea de inregistrare a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 7.559,78 lei (fara TVA)

5. Cod 2.1.17.3.2. D.N.U. 8 ani.

6. Beneficiar : Sector St. Epurare Liesti ; Gestionar : Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la Statia chimica pentru reactiv de precipitare a fosforului -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.34

Ex. 3-AP
Vig. Serv. Contabilitate
13.07.2016
(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 200 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii la Statia chimica pentru reactiv de precipitare a fosforului

-1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de **12.508,98 lei (fara TVA)**

5. **Cod 1.8.8. D.N.U.** 24 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Liesti ; **Gestionar :** Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Constructii la Statia chimica pentru reactiv de precipitare a fosforului

-1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

7.3 - 167
Vigort dev. Contabilitate
13.07.2016
A

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 199 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , _si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la Statie de pompare supernatant -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune (sau se da in folosinta) este de **14.401,02 lei (fara TVA)**

5. **Cod 2.1.17.3.2. D.N.U. 8 ani.**

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Liesti ; **Gestionar :** Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la Statie de pompare supernatant -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.32

Ex. 3 - MP
vigat serv. Contabilitate
13.07.2016
A

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 104 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii la Statie de pompare supernatant -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. Caracteristici : Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. Sursa de finantare : Imprumut B.E.R.D.

4. Valoarea de inregistrare a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 2.897,91 lei (fara TVA)

5. Cod 1.8.8. D.N.U. 24 ani.

6. Beneficiar : Sector St. Epurare Liesti ; Gestionar : Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :

Constructii la Statie de pompare supernatant

-1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 197 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , _si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la Statie de deshidratare namol

-1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 183.493,72 lei (fara TVA)**

5. **Cod 2.1.17.3.2. D.N.U. 8 ani.**

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Liesti ; **Gestionar :** Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la Statie de deshidratare namol

-1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	Co
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - An
Vigat Anu Contabilitate
13.07.2016
A

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 196 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii la Statie de deshidratare namol -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 53.606,78 lei (fara TVA)

5. **Cod 1.8.8. D.N.U.** 24 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Liesti ; **Gestionar :** Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :
Constructii la Statie de deshidratare namol -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - AP
Vigat dev. contabilitate
13.08.2016
A

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 196 / 13.08.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la ingrosator de namol activ in exces -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 15.492,48 lei (fara TVA)**

5. **Cod 2.1.17.3.2. D.N.U. 8 ani.**

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Liesti ; **Gestionar :** Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la ingrosator de namol activ in exces -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.28

Ex. 3 - NP
vigat JMV. Contabilitate
13.07.2016
[Signature]

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 194 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii la ingrosator de namol activ in exces
-1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de **36.812,29 lei (fara TVA)**

5. **Cod 1.8.8. D.N.U.** 24 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Liesti ; **Gestionar :** Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**
Constructii la ingrosator de namol activ in exces
-1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Functia	Semnaturi
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	[Signature]
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	[Signature]
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	[Signature]
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	[Signature]
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	[Signature]
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	[Signature]
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	[Signature]
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	[Signature]
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	[Signature]

Ex. 3 - MP
Vigat dov. contabilitate
13.08.2016
A

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 193 / 13.08.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix: **Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la Statie de pompare apa tehnologica** -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 7.379,34 lei (fara TVA)

5. Cod 2.1.17.3.2. D.N.U. 8 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Liesti ; **Gestionar :** Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la Statie de pompare apa tehnologica -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	Co
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	Co
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - An
Vigil. Anu. Contabilitate
13.07.2016
A

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 192 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii la Statie de pompare apa tehnologica
-1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 6.748,99 lei (fara TVA)

5. **Cod** 1.8.8. D.N.U. 24 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Liesti ; **Gestionar :** Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :

Constructii la Statie de pompare apa tehnologica

-1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - An
Vigat serv. contabilitate
13.07.2016
A

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 191 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la Statie de pompare namol activ recirculat si in exces -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de **37.531,52 lei (fara TVA)**

5. Cod 2.1.17.3.2. D.N.U. 8 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Liesti ; **Gestionar :** Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la Statie de pompare namol activ recirculat si in exces -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Functia	Semnaturi
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - NP
Vigat serv. Contabilitate
13.07.2016
A

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 190 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii la Statie de pompare namol activ recirculat si in exces -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.
2. Caracteristici : Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".
3. Sursa de finantare : Imprumut B.E.R.D.
4. Valoarea de inregistrare a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 8.505,90 lei (fara TVA)
5. Cod 1.8.8. D.N.U. 24 ani.
6. Beneficiar : Sector St. Epurare Liesti ; Gestionar : Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :
Constructii la Statie de pompare namol activ recirculat si in exces -1 buc.
2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Functia	Semnaturi
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	A
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Zx3. - AP
Vigat Serv. Contabilitate
13.07.2016 (cod 14-2-5/b)
A

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 189 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la Statie de pompare efluent -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. Caracteristici : Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. Sursa de finantare : Imprumut B.E.R.D.

4. Valoarea de inregistrare a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 44.465,64 lei (fara TVA)

5. Cod 2.1.17.3.2. D.N.U. 8 ani.

6. Beneficiar : Sector St. Epurare Liesti ; Gestionar : Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :

Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la Statie de pompare efluent -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.22

Ex. 3 - MP
Vigo + dev. Contabilitate
13.08.2016 (cod 14-2-5 / b)
A

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 148 / 13.08.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la Prelevator automat de probe pe efluent -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ”.

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 2.923,03 lei (fara TVA)

5. **Cod 2.1.17.3.2. D.N.U. 8 ani.**

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Liesti ; **Gestionar :** Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la Prelevator automat de probe pe efluent -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Julia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.21

Ex. 3 - MP
Vigut Serv. Contabilitate
13.07.2016
A

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 187 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , _si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii la Prelevator automat de probe pe efluent -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de **5.735,88 lei (fara TVA)**

5. **Cod I.8.8. D.N.U. 24 ani.**

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Liesti ; **Gestionar :** Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**
Constructii la Prelevator automat de probe pe efluent -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Functia	Semnaturi
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - APA
Vigat dev. Contabilitate
13.07.2016
A

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 186 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la Statie de suflante

-1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de **52.070,60 lei (fara TVA)**

5. **Cod 2.1.17.3.2. D.N.U. 8 ani.**

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Liesti ; **Gestionar :** Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la Statie de suflante

-1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.19

Ex. 3 - NP
Vigil. Serv. Contabilitate
13.07.2016
A

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 145 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii la Statie de suflante -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 12.837,37 lei (fara TVA)

5. **Cod 1.8.8. D.N.U.** 24 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Liesti ; **Gestionar :** Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**
Constructii la Statie de suflante -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.18

Ex. 3 - MP
Vigat dec. Contabilitate
13.07.2016
A

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 144 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la decantoare secundare -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 118.364,36 lei (fara TVA)

5. **Cod 2.1.17.3.2. D.N.U.** 8 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Liesti ; **Gestionar :** Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la decantoare secundare -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.17

Ex 3 - A.P.
Vigat Juv. Contabilitate
13.07.2016
A

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 143 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , _si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii la decantoare secundare
-1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 50.512,10 lei (fara TVA)

5. **Cod I.8.8. D.N.U.** 24 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Liesti ; **Gestionar :** Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**
Constructii la decantoare secundare
-1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex 3 - 167
Vigat Serv. Contabilitate
13.07.2016
A

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 182. 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la camera de distributie la decantoarele secundare -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. Caracteristici : Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. Sursa de finantare : Imprumut B.E.R.D.

4. Valoarea de inregistrare a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 12.011,11 lei (fara TVA)

5. Cod 2.1.17.3.2. D.N.U. 8 ani.

6. Beneficiar : Sector St. Epurare Liesti ; Gestionar : Musca Mihaita




C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :

Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la camera de distributie la decantoarele secundare -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
Secretar :	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - NP
Vigat Accu. Contabilitate
13 07 2016
A

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 141 / 13 07 2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata . si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la bazine de aerare -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune (sau se da in folosinta) este de **162.481,90 lei (fara TVA)**

5. **Cod 2.1.17.3.2. D.N.U. 8 ani.**

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Liesti ; **Gestionar :** Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri . hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la bazine de aerare -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 AP
Vigat Serv. Contabilitate
13.07.2016
(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 140 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii la bazine de aerare
-1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ”.

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 375.982,18 lei (fara TVA)

5. Cod 1.8.8. D.N.U. 24 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Liesti ; **Gestionar :** Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri . hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**
Constructii la bazine de aerare
-1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - 16P
Vigat serv. Contabilitate
13.07.2016
A

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 179 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la bazine anaerobe -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametri nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare a mijlocului fix ce se pune in functiune (sau se da in folosinta) este de 19.374,42 lei (fara TVA)**

5. **Cod 2.1.17.3.2. D.N.U. 8 ani.**

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Liesti ; **Gestionar :** Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la bazine anaerobe -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

7.3 - 167
vigo t dov. Contabilitate
13.07.2016
A

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 124 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii la bazine anaerobe
-1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice constatandu-se ca produsul functioneaza in parametri nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 44.706,38 lei (fara TVA)

5. Cod 1.8.8. D.N.U. 24 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Liesti ; **Gestionar :** Musca Mihaila

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**
Constructii la bazine anaerobe
-1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Functia	Semnaturi
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Tr. 3 - AIP
Vigut serv. Contabilitate (cod 14-2-5 / b)
13.07.2016
D

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 177 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la Camera de distributie la bazine anaerobe -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune (sau se da in folosinta) este de 5.065,76 lei (fara TVA)

5. **Cod 2.1.17.3.2. D.N.U.** 8 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Liesti ; **Gestionar :** Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la Camera de distributie la bazine anaerobe -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	co
	ing. Mirela Smađu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	cc. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	co
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex 3 - NP
Vigat Serv. Contabilitate
(cod 14-2-5 / b)
13.07.2016
D

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 126 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii la Statie de pompare apa uzata intermediara -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 6.748,99 lei (fara TVA)

5. **Cod** 1.8.8. D.N.U. 24 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Liesti ; **Gestionar :** Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri . hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**
Constructii la Statie de pompare apa uzata intermediara -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex 3 - NP
Vizat 10.04.2016. Contabilitate
(cod 14-2-5/b)
13.07.2016
A

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 175 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la camera de receptie pentru namolul din fose septice-1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametri nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CC12011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune (sau se da in folosinta) este de 20.845,92 lei (fara TVA)

5. **Cod 2.1.17.3.2. D.N.U. 8 ani.**

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Liesti ; **Gestionar :** Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri . hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la camera de receptie pentru namolul din fose septice-1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - 174
Vizitat Juv. Contabilitate
(cod 14-2-5 / b)
13.05.2016
A

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 174 / 13.05.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii la camera de receptie pentru namolul din fose septice -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. Caracteristici : Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. Sursa de finantare : Imprumut B.E.R.D.

4. Valoarea de inregistrare a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 7.896,20 lei (fara TVA)

5. Cod 1.8.8. D.N.U. 24 ani.

6. Beneficiar : Sector St. Epurare Liesti ; Gestionar : Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :

Constructii la camera de receptie pentru namolul din fose septice -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - AP
Vizitat serv. Contabilitate
(cod 14-2-5 / b)
13.08.2016
A

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 173 / 13.08.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii Mecanice(Echipamente,instalatii hidraulice) la Prelevator automat de probe la intrarea in treapta biologica-1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice,constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 2.919,37 lei (fara TVA)

5. **Cod** 2.1.17.3.2. D.N.U. 8 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Liesti ; **Gestionar :** Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Instalatii Mecanice(Echipamente,instalatii hidraulice) la Prelevator automat de probe la intrarea in treapta biologica-1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

ex. 3 - AP
Vigat Ave. Contabilitate
cod 14-2-5/b)
13.07.2016
A

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 172 113 7 2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii la Prelevator automat de probe la intrarea in treapta biologica -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probe tehnologice constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 2.983,66 lei (fara TVA)**

5. **Cod 1.8.8. D.N.U. 24 ani.**

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Liesti ; **Gestionar :** Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri . hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**
Constructii la Prelevator automat de probe la intrarea in treapta biologica -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	ec
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	ec
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - NP
Vigut Serv. Contabilitate
13.07.2016
A

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 171 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , _si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la Desnisipator si separator de grasimi -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ”.

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 87.389,30 lei (fara TVA)

5. Cod 2.1.17.3.2. D.N.U. 8 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Liesti ; **Gestionar :** Musca Mihaita








C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri . hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la Desnisipator si separator de grasimi -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	ec
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	ec
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3. An
Vigat Inv. Contabilitate
(cod 14-2-5 / b)
13.02.2016
A

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 170 / 13.02.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora12, pentru mijlocul fix:
Constructii la Desnisipator si separator de grasimi -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 249.492,33 lei (fara TVA)

5. **Cod 1.8.8. D.N.U.** 24 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Liesti ; **Gestionar :** Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**
Constructii la Desnisipator si separator de grasimi -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	eo
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	eo
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - 167
15.07.2016
13.07.2016
Contabilitate
(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 167 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la gratare rare si dese -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 182.119,11 lei (fara TVA)**

5. Cod 2.1.17.3.2. D.N.U. 8 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Liesti ; **Gestionar :** Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la gratare rare si dese -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	co
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	co
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - 477
inget. dev. Contabil / 1/1/16
(cod 14-2-5 / b)
13.07.2016

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 164 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , _si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii la gratare rare si dese -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice constataandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare a mijlocului fix** ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 51.357,39 lei (fara TVA)

5. **Cod 1.8.8. D.N.U. 24 ani.**

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Liesti ; **Gestionar :** Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri . hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**
Constructii la gratare rare si dese -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	eo
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	eo
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - A/P
V. 901 1000. Contabilitate
(cod 14-2-5/b)
13.07.2016
A

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 167 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Drum acces – Statie de Epurare Liesti -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare a mijlocului fix** ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 98.575,71 lei (fara TVA)

5. **Cod 1.3.7.2. D.N.U.** 25 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Liesti ; **Gestionar :** Musca Mihaita

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Drum acces – Statie de Epurare Liesti -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	co
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	Imu
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	co
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - NP
Ex. 3 - NP
Vigil. Serv. Contabilitate
(cod 14-2-5/b)
13.07.2016
A

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 166 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la conducta de descarcare in emisar si gura de descarcare -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 8.107,63 lei (fara TVA)**

5. **Cod 2.1.17.3.2. D.N.U. 8 ani.**

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :


1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la conducta de descarcare in emisar si gura de descarcare -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Functia	Semnaturi
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - WP
Vigilant Serv. Contabilitate
13.07.2016


PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 169 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii conducta de descarcare in emisar si gura de descarcare -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice constataandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 34.406,45 lei (fara TVA)

5. **Cod I.8.7. D.N.U.** 36 ani.





6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri . hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**
Constructii conducta de descarcare in emisar si gura de descarcare -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - An
Vizit Anv. Contabil (100) + 2-5 / b)
13. 08. 2016
A

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 164 / 13.08.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Sistem Scada si instalatii electrice (include echipamentul camerei de comanda si dispecer) -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de **112.668,70 lei (fara TVA)**

5. **Cod 2.2.3.2. D.N.U.** 8 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Sistem Scada si instalatii electrice (include echipamentul camerei de comanda si dispecer) -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - MP
Vigot Serv. Contabilitate
(cod 14-2-5 / b)
13.07.2016
A

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 163 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii depozit de namol deshidratat -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice constatandu-se ca produsul functioneaza in parametri nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare a mijlocului fix** ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de **169.453,68 lei (fara TVA)**

5. **Cod I.8.8. D.N.U. 24 ani.**

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri . hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**
Constructii depozit de namol deshidratat -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 162 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Aparatura , echipament, mobilier ptr. Laborator la Pavilion Administrativ -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de **44.677,36 lei (fara TVA)**

5. **Cod 2.2.1.2. D.N.U.** 10 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Aparatura , echipament, mobilier ptr. Laborator la Pavilion Administrativ

-1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Functia	Semnaturi
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	cc
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	cc
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 161 / 13.05.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Sistem Scada si instalatii electrice la Pavilion Administrativ -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de **3.823,57 lei (fara TVA)**

5. **Cod 2.2.3.2. D.N.U. 8 ani.**

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**
Sistem Scada si instalatii electrice la Pavilion Administrativ -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	cc
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	cc
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - 16P
Vigat Serv. Contabilitate
13.07.2016
(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 160 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii si instalatii la Pavilion Administrativ
-1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de **81.006,64 lei (fara TVA)**

5. Cod 1.8.8. D.N.U. 24 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Constructii si instalatii la Pavilion Administrativ

-1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - NP
Vigat Serv. Contabilitate
13.07.2016
(cod 14-2-5 / b)

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.37

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 159 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii imprejmuiri si porti , amenajare teren -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de **27.983,44 lei (fara TVA)**

5. **Cod 1.6.3.2. D.N.U.** 25 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Constructii imprejmuiri si porti , amenajare teren

-1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	co
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	co
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 154 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Retele electrice in incinta -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".
Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de **32.566,27 lei (fara TVA)**

5. **Cod 1.7.2.1. D.N.U.** 12 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**
Retele electrice in incinta -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Functia	Semnaturi
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - A/P
Vigil. Inv. Contabilitate
13.02.2016 (cod 14-2-5/b)
A

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin **Decizia 309 / 31.05.2016**
Contract GL-CL-03 / poz.35

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 157 / 13.02.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 -- ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii la retele in incinta -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de **37.051,74 lei (fara TVA)**

5. **Cod I.8.7. D.N.U.** 36 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae





C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Constructii la retele in incinta -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Functia	Semnaturi
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	co
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	co
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	A
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - A/D
Vigat Serv. Contabilitate
13.07.2016 (cod 14-2-5 / b)
A

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 156 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Sistem Scada si instalatii electrice la gospodarie electrica -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului “Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ”.

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de **24.820,00 lei (fara TVA)**

5. **Cod 2.2.3.2. D.N.U. 8 ani.**

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Sistem Scada si instalatii electrice la gospodarie electrica -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Er. 3 - NP
Serv. Contabilitate
13.07.2016
J

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 155 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii Gospodarie Electrica(Include si transformatoare si generator pt.situatii de urgenta) -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare a mijlocului fix** ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 15.025,53 lei (fara TVA)

5. **Cod I.8.8. D.N.U.** 24 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**
Constructii Gospodarie Electrica(Include si transformatoare si generator pt.situatii de urgenta) -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - AP
Vigat Serv. Contabilitate
13.02.2016
A

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 124 / 13.02.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii Mecanice(Echipamente,instalatii hidraulice) la Statia chimica pentru reactiv de precipitare a fosforului -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice,constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 7.812,30 lei (fara TVA)

5. **Cod 2.1.17.3.2. D.N.U. 8 ani.**

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Instalatii Mecanice (Echipamente,instalatii hidraulice) la Statia chimica pentru reactiv de precipitare a fosforului -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
Secretar :	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 153 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , _si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii Statia chimica pentru reactiv de precipitare a fosforului -1 buc.

B. CONSTATARI:

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de **12.408,48 lei (fara TVA)**

5. **Cod 1.8.8. D.N.U. 24 ani.**

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Constructii Statia chimica pentru reactiv de precipitare a fosforului

-1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
Secretar :	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - NP
Vigat Inv. Contabilitate
13.07.2016
A

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 152 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , _si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii Mecanice(Echipamente,instalatii hidraulice) la Statie de pompare supernatant -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice,constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CC12011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de **25.224,27 lei (fara TVA)**

5. **Cod 2.1.17.3.2. D.N.U. 8 ani.**

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Instalatii Mecanice (Echipamente,instalatii hidraulice) la Statie de pompare supernatant -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

13.07.2016

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 151 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii Statie de pompare supernatant -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 2.708,76 lei (fara TVA)

5. **Cod 1.8.8. D.N.U.** 24 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae .

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Constructii Statie de pompare supernatant

-1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
Secretar :	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.28

Ex. 3 - An 2
vignat serv. Contabilitate
13.07.2016 (cod 14-2-5 / b)
A

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 100 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii Mecanice(Echipamente,instalatii hidraulice) la Statie de deshidratare namol -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 137.226,37 lei (fara TVA)

5. **Cod 2.1.17.3.2. D.N.U. 8 ani.**

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Instalatii Mecanice (Echipamente,instalatii hidraulice) la Statie de deshidratare namol -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
Secretar :	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin **Decizia 309 / 31.05.2016**
Contract GL-CL-03 / poz.27

Ex. 3 - NP
Vigat Nou. Contabilitate
15.07.2016
(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 149 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul **ora 11 – ora 12**, pentru mijlocul fix:
Constructii Statie de deshidratare namol -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de **55.493,85 lei (fara TVA)**

5. **Cod 1.8.8. D.N.U. 24 ani.**

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Constructii Statie de deshidratare namol

-1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.26

Ex. 3 - AP
Vizit. Inv. Contabilitate
13.07.2016
(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 148 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii Mecanice(Echipamente,instalatii hidraulice) la Ingrasator de namol activ in exces -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice,constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de **13.844,49 lei (fara TVA)**

5. **Cod 2.1.17.3.2. D.N.U. 8 ani.**

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Instalatii Mecanice (Echipamente,instalatii hidraulice) la Ingrasator de namol activ in exces -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.25

3-AD
-3-AD
Vigat Serv. Contabilitate
13.07.2016 (cod 14-2-5/b)
A

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 147 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii Ingrasator de namol activ in exces
-1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. Caracteristici : Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea".

3. Sursa de finantare : Imprumut B.E.R.D.

4. Valoarea de inregistrare a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 29.115,60 lei (fara TVA)

5. Cod 1.8.8. D.N.U. 24 ani.

6. Beneficiar : Sector St. Epurare Pechea ; Gestionar : ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**
Constructii Ingrasator de namol activ in exces

-1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	co
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	fm
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	1
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	co
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.24

Ex. 3-Ad
Vigat Inv. Contabilitate
13.02.2016 (cod 14-2-5 / b)
A

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 146 / 13.02.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , _si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii Mecanice(Echipamente,instalatii hidraulice) la Statie de pompare apa tehnologica -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice,constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare a mijlocului fix** ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de **19.058,44 lei (fara TVA)**

5. **Cod 2.1.17.3.2. D.N.U. 8 ani.**

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Instalatii Mecanice (Echipamente,instalatii hidraulice) la Statie de pompare apa tehnologica -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	co
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	co
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - A/P
Vizitat Luv. Contabilitate
13.07.2016 (cod 14-2-5 / b)
A

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 145 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii Statie de pompare apa tehnologica -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. Caracteristici : Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. Sursa de finantare : Imprumut B.E.R.D.

4. Valoarea de inregistrare a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 6.768,15 lei (fara TVA)

5. Cod 1.8.8. D.N.U. 24 ani.

6. Beneficiar : Sector St. Epurare Pechea ; Gestionar : ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :

Constructii Statie de pompare apa tehnologica

-1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	CC
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	Im 2/
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	1/
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	CC
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - A/P
Vigil. Inv. Contabilitate
13.07.2016
A

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 144 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii Mecanice(Echipamente,instalatii hidraulice) la Statie de pompare namol activ recirculat si in exces-1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice,constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 29.063,63 lei (fara TVA)

5. **Cod 2.1.17.3.2. D.N.U.** 8 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Instalatii Mecanice (Echipamente,instalatii hidraulice) la Statie de pompare namol activ recirculat si in exces -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	co
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	co
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex 3 - AP
Vigot Serv. Contabilitate
13.07.2016
A

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 143 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii Statie de pompare namol activ recirculat si in exces -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 8.100,52 lei (fara TVA)**

5. **Cod 1.8.8. D.N.U. 24 ani.**

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Constructii Statie de pompare namol activ recirculat si in exces -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

13.07.2016

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 142 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la Prelevator automat de probe pe efluent -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 3.012,31 lei (fara TVA)

5. **Cod 2.1.17.3.2. D.N.U.** 8 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la Prelevator automat de probe pe efluent -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3-AP
Văgat Serv. Contabilitate
12.07.2016
A

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 141 / 12.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , _si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii Prelevator automat de probe pe efluent -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CC12011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 2.989,74 lei (fara TVA)

5. **Cod** 1.8.8. D.N.U. 24 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate /cu majoritate de pareri , hotaraste : ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :

Constructii Prelevator automat de probe pe efluent -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	cc
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	cc
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - 113
Vigat Serv. Contabilitate
13 02 2016 (cod 14-2-5 / b)
A

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 140 113 02 2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la Statie de suflante -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de **35.548,12 lei (fara TVA)**

5. **Cod 2.1.17.3.2. D.N.U. 8 ani.**

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la Statie de suflante -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smađu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.17

Ex. 3 - A/P
unot serv. contabilitate
13.07.2016 (cod 14-2-5 / b)
A

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 139 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , _si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii Statie de suflante -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 12.420,22 lei (fara TVA)

5. **Cod** 1.8.8. D.N.U. 24 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :







1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Constructii Statie de suflante

-1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	oo
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	oo
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. S. - AP
Sigt. Inv. Contabilitate
13.07.2016
A

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 138 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la decantoare secundare

-1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune (sau se da in folosinta) este de **85.458,15 lei (fara TVA)**

5. **Cod 2.1.17.3.2. D.N.U.** 8 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la decantoare secundare

-1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
Secretar :	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - AP
Vigat Inv. Contabilitate
13.07.2016
A (cod 14-2-5 / b)

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.15

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 137 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , _si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii la decantoarele secundare (inclusiv la Camera de distributie) -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 52.717,10 lei (fara TVA)

5. **Cod** 1.8.8. D.N.U. 24 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Constructii la decantoarele secundare (inclusiv la Camera de distributie) -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	ec
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	fin - c
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	1. fin
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	ec
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
Secretar :	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - 107
Vizit Serv Contabilitate
13 of 2016
A

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.14

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 136 113 of 2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la bazine de aerare -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune (sau se da in folosinta) este de **121.981,10 lei (fara TVA)**

5. **Cod 2.1.17.3.2. D.N.U. 8 ani.**

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la bazine de aerare -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	Go
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	Go
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
Secretar :	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.14

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 136 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la bazine de aerare -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de **121.981,10 lei (fara TVA)**

5. **Cod 2.1.17.3.2. D.N.U. 8 ani.**

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la bazine de aerare

-1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	cc
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	cc
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
Secretar :	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. S - AP
Vigat Serv. Contabilitate
13.07.2016
A

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin **Decizia 309 / 31.05.2016**
Contract GL-CL-03 / poz.13

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 139 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , _si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii bazine de aerare -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de **237.907,08 lei (fara TVA)**

5. **Cod 1.8.8. D.N.U. 24 ani.**

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**
Constructii bazine de aerare -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	co
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	co
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - NP
Vig. + Rev. Contabilitate
13 of 2016
J

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.12

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 134 / 13 of 2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la bazine anaerobe -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de **19.138,86 lei (fara TVA)**

5. **Cod 2.1.17.3.2. D.N.U. 8 ani.**

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la bazine anaerobe -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Functia	Semnaturi
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	co
	ing. Mirela Smađu	Serviciu Achizitii	ing. S.
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	1. dur
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	co
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
Secretar :	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - A/P
Vigat Serv. Contabilitate
13.07.2016
A

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.11

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 133 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii bazine anaerobe
-1 buc.

B. CONSTATARI:

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. Caracteristici : Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. Sursa de finantare : Imprumut B.E.R.D.

4. Valoarea de inregistrare a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 32.955,14 lei (fara TVA)

5. Cod 1.8.8. D.N.U. 24 ani.

6. Beneficiar : Sector St. Epurare Pechea ; Gestionar : ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :

Constructii bazine anaerobe
-1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Functia	Semnaturi
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	ec
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	ec
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - NP
Vigat Inv. Contabilitate
13.07.2016
A (cod 14-2-5 / b)

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.10

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 132 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la camera de distributie la bazine anaerobe -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de **8.794,41 lei (fara TVA)**

5. **Cod 2.1.17.3.2. D.N.U. 8 ani.**

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la camera de distributie la bazine anaerobe -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Functia	Semnaturi
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	co
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	co
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.09

Ex 3. - NP
Vizat inv. Contabilitate
13.07.2016
A

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

nr. 131 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii statie de pompare apa uzata intermediara -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- "Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. Sursa de finantare : Imprumut B.E.R.D.

4. Valoarea de inregistrare a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 6.768,15 lei (fara TVA)

5. Cod I.8.8. D.N.U. 24 ani.

6. Beneficiar : Sector St. Epurare Pechea ; Gestionar : ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :
Constructii statie de pompare apa uzata intermediara -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - NP
vignat de la Contabilitate
15.07.2016
A

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.08

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 130 / 13. 07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii mecanice(Echipamente,instalatii hidraulice)la camera de receptie pentru namolul din fose septice -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice,constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- " Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de **21.116,40 lei (fara TVA)**

5. **Cod 2.1.17.3.2. D.N.U. 8 ani.**







6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :


1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**
Instalatii mecanice(Echipamente,instalatii hidraulice)la camera de receptie pentru namolul din fose septice -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	cc
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	cc
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.07

Ex. 3 - AP
Vigat Serv. Contabilitate
13.07.2016


(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 129 / 13. 07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , _si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii camera de receptie pentru namolul din fose septice -1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. Caracteristici : Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- " Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. Sursa de finantare : Imprumut B.E.R.D.

4. Valoarea de inregistrare a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 7.850,09 lei (fara TVA)

5. Cod 1.8.8. D.N.U. 24 ani.








6. Beneficiar : Sector St. Epurare Pechea ; Gestionar : ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :
Constructii camera de receptie pentru namolul din fose septice -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Functia	Semnaturi
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	cc
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	cc
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - AIP
Vigat serv. contabilitate
13.07.2016
A

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.06

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 128 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii mecanice(Echipamente,instalatii hidraulice)la prelevator automat de probe la intrarea in treapta biologica -1 buc.

B. CONSTATARI:

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice,constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- " Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 2.948,77 lei (fara TVA)

5. **Cod 2.1.17.3.2. D.N.U. 8 ani.**



6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**
Instalatii mecanice(Echipamente,instalatii hidraulice)la prelevator automat de probe la intrarea in treapta biologica -1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Functia	Semnaturi
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
Secretar :	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - DIP
viga t lav. contabilitate
13.07.2016


APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.05

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 107 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii la prelevator automat de probe la intrarea in treapta biologica - 1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- " Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 2.985,11 lei (fara TVA)

5. **Cod 1.8.8. D.N.U.** 24 ani.

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :
Constructii la prelevator automat de probe la intrarea in treapta biologica - 1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	ec
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	ec
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
Secretar :	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex 3. - AP
Vigat serv. Contabilitate
13.07.2016
A

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.04

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 126 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la desnisipator si separator de grasimi - 1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- " Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare a mijlocului fix** ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de **81.920,31 lei (fara TVA)**

5. **Cod 2.1.17.3.2. D.N.U. 8 ani.**

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae




C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la desnisipator si separator de grasimi - 1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	co
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	co
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
Secretar :	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3 - AA
N/A + Serv. Contabilitate
13.07.2016

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.03

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 125 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii desnisipator si separator de grasimi
- 1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. Caracteristici : Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CC12011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- " Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. Sursa de finantare : Imprumut B.E.R.D.

4. Valoarea de inregistrare a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 51.977,99 lei (fara TVA)

5. Cod 1.8.8. D.N.U. 24 ani.




6. Beneficiar : Sector St. Epurare Pechea ; Gestionar : ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :
Constructii desnisipator si separator de grasimi
- 1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Functia	Semnaturi
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

Ex. 3- DIP
1/2008, S. Comandă
13.04.2016
A

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.02

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 123 / 13.04.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la gratare rare si dese - 1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. **Caracteristici :** Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- " Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. **Sursa de finantare :** Imprumut B.E.R.D.

4. **Valoarea de inregistrare** a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 163.923,93 lei (fara TVA)

5. **Cod 2.1.17.3.2. D.N.U. 8 ani.**

6. **Beneficiar :** Sector St. Epurare Pechea ; **Gestionar :** ing. Ladaru Nicolae







C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : **ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :**

Instalatii Mecanice (Echipamente, instalatii hidraulice) la gratare rare si dese - 1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Funcția	Semnături
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	oo
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	oo
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	

EX. 3- d/p
Vizab, S. Contabil.

13.07.2016

APA CANAL S.A. GALATI
Comisia de receptie numita prin Decizia 309 / 31.05.2016
Contract GL-CL-03 / poz.01

(cod 14-2-5 / b)

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
nr. 123 / 13.07.2016

A. DATE GENERALE :

1. Comisia de receptie convocata , _si-a desfasurat activitatea in intervalul ora 11 – ora 12, pentru mijlocul fix:
Constructii – Gratare rare si dese - 1 buc.

B. CONSTATARI :

1. Documentatia tehnica a fost prezentata integral comisiei de receptie si s-au realizat probele tehnologice, constatandu-se ca produsul functioneaza in parametrii nominali.

2. Caracteristici : Mijloacele fixe sunt realizate in cadrul Proiectului "Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Galati- cod CCI2011RO161PR003, prin contractul GL-CL-03- " Statie noua de Epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de Epurare in aglomerarea Pechea ".

3. Sursa de finantare : Imprumut B.E.R.D.

4. Valoarea de inregistrare a mijlocului fix ce se pune in functiune(sau se da in folosinta) este de 45.507,35 lei (fara TVA)

5. Cod 1.8.8. D.N.U. 24 ani.

6. Beneficiar : Sector St. Epurare Pechea ; Gestionar : ing. Ladaru Nicolae

C. CONCLUZII :

1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus , comisia de receptie in unanimitate / cu majoritate de pareri , hotaraste : ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII :
Constructii – Gratare rare si dese - 1 buc.

2. Comisia de receptie stabileste ca , pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune , mai sunt necesare urmatoarele masuri : nu este cazul .

Prezentul proces-verbal , care contine 01 file a fost incheiat in trei exemplare originale .

Comisia de receptie	Numele si prenumele	Functia	Semnaturi
Presedinte:	ing. Aurel Condurache	Director Tehnic Productie	
Membri:	ing. Anca Soloviev	Sef Serviciu Laboratoare Calitate	
	ing. Mirela Smadu	Serviciu Achizitii	
	ing. Gina Lascar	Sef Serviciu Mecano- Energetic Productie	
	ing. Carmen Condurache	Sef Departament Implementare Proiecte	
	ec. Viviana Tanu	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	
	ec. Iulia Mirica	Serviciu Financiar Contabilitate	
	ing. Rodica Petrescu	Coordonator patrimoniu	
Secretar :	ing. Mihaela Petrica	Serviciu Mecano- Energetic Productie	